

Kanalizační řád města CHRUDIM

dodatek č. 2

Vypracoval:
Datum zpracování:

Ladislav Tichý, Ing. Tomáš Strouhal
květen 2017

DOPLNĚNÍ JE PROVEDENO V NÁSLEDUJÍCÍM BODĚ:**A. Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný)**

ODLEHČOVACÍ SOUSTAVA:		Chrudim	
Název	Umístění	Poměr ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu	
		<i>Projektovaný</i>	<i>Skutečný</i>
OK A1	ul. Tovární	1:5	1:5
OK A2	ul. Poděbradova	1:6	1:5
OK A3	ul. Jungmannovo nábřeží	1:5	1:5
OK B1	ul. Havlíčkova	1:6	1:6
OK B2	ul. Na Ostrově	1:6	1:6
OK B3	ul. Milady Horákové	1:5	1:5
OK C1	ul. Široká	1:7	1:6
OK E1	ul. Husova	1:6	1:6
OK F1	ul. Rubešova	1:5	1:5
OK F2	ul. Rubešova	1:5	1:5
OK G	ul. Malecká	1:5	1:4
OK G1	ul. Malecká	1:5	1:5
OK P	ul. V Průhonech	1:6	1:6
OK P1	ul. Milady Horákové	1:6	1:6
OK P2	zahrádkářská kolonie Bělídlo	1:6	1:5
OK Střelecká	Tylovo nábřeží	1:7	1:7

ODLEHČOVACÍ SOUSTAVA:		Markovice	
Název	Umístění	Poměr ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu	
		<i>Projektovaný</i>	<i>Skutečný</i>
OK 1	ul. Čáslavská, u ČSOV 1	1:5	1:5
OK 2	ul. Ke Hřišti	již neplní funkci odlehčovací komory	
OK Vaňkova	směr Kozojedy	1:5	1:5