



VS *Chrudim*
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Kanalizační řád města CHRUDIM

dodatek č. 3

Vypracoval:
Datum zpracování:

Blanka Vlčková
prosinec 2022

Dodatek kanalizačního řádu aktualizuje poměr ředění splaškových vod na přepadech do recipientu z odlehčovacích komor.

Doplnění je provedeno k dodatku č. 2 Kanalizačního řádu Chrudim

ODLEHČOVACÍ SOUSTAVA:		Chrudim	
Název	Umístění	Poměr ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu	
		<i>Projektovaný</i>	<i>Skutečný</i>
OK A1	ul. Tovární	1:5	1:5,12
OK A2	ul. Poděbradova	1:6	1:5,28
OK A3	ul. Jungmannovo nábřeží	1:5	1:59,44
OK B1	ul. Havlíčkova	1:6	1:2,36
OK B2	ul. Na Ostrově	1:6	1:11,09
OK B3	ul. Milady Horákové	1:5	1:100,07
OK C1	ul. Široká	1:7	1:14,35
OK E1	ul. Husova	1:6	1:4,49
OK F1	ul. Rubešova	1:5	1:8,80
OK F2	ul. Rubešova	1:5	1:9,76
OK G	ul. Malecká	1:5	1:13,17
OK G1	ul. Malecká	1:5	1:8,94
OK P	ul. V Průhonech	1:6	1:7,60
OK P1	ul. Milady Horákové	1:6	1:5,69
OK P2	zahrádkářská kolonie Bělídlo	1:6	1:5,12
OK Střelecká	Tylovo nábřeží u ČSOV	1:7	1:172,12

ODLEHČOVACÍ SOUSTAVA:		Markovice	
Název	Umístění	Poměr ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu	
		<i>Projektovaný</i>	<i>Skutečný</i>
OK 1	ul. Čáslavská, u ČSOV 1	1:5	1:4,77
OK 2	ul. Ke Hřišti	již neplní funkci odlehčovací komory	
OK Vaňkova	Ul. Vaňkova	1:5	1:587,48