



VS *Chrudim*
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Kanalizační řád města Hlinska

změna č.1

Vypracoval:
Datum zpracování:

Ing. Tomáš Strouhal
březen 2017

ZMĚNY JSOU PROVEDENY V NÁSLEDUJÍCÍM BODĚ:

8. Tabulka rozhodujících producentů odpadních vod a smluvní výjimky ve vypouštěných množstvích a koncentracích (kanalizační řád str.11)

– domluveny nové smluvní výjimky pro spol. *Mlékárna Hlinsko, a.s.*

8. Tabulka rozhodujících producentů odpadních vod a smluvní výjimky ve vypouštěných množstvích a koncentracích – NOVÉ ZNĚNÍ

Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko

Množství	[m³/rok]
Q _{max.}	400 000

Míra znečištění	průměrná denní hodnota
CHSK _{Cr}	2500 mg/l
BSK ₅	1200 mg/l
RAS	2000 mg/l
EL	100 mg/l
P _{celk.}	16 mg/l
N _{anorg.}	90 mg/l
pH	6 - 11

Kontrola dodržování průměrných denních hodnot přípustného znečištění je prováděna rozbořením směsného 24-hodinového vzorku odpadní vody, získaného sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.