

Kanalizační řád města HROCHŮV TÝNEC

dodatek č. 2

Vypracoval:
Datum zpracování:

Ladislav Tichý, Ing. Tomáš Strouhal
květen 2017

DOPLNĚNÍ JE PROVEDENO V NÁSLEDUJÍCÍM BODĚ:

A. Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný)

| ODLEHČOVACÍ SOUSTAVA: | | Hrochův Týnec | |
|-----------------------|-------------------|---|-----------------|
| Název | Umístění | Poměr ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu | |
| | | <i>Projektovaný</i> | <i>Skutečný</i> |
| OK 1 | ul. Riegrova | 1:5 | 1:5 |
| OK 2 | ul. Nádražní | 1:5 | 1:5 |
| OK 3 | ul. Cukrovarnická | 1:5 | 1:4 |
| OK 4 | v areálu ČOV HT | 1:5 | 1:5 |