

Postup žadatele při zřizování přípojky na vodovod a kanalizaci

1. Vyžádat si předběžný zákres sítí s uvedenými podmínkami zřízení přípojky, a to přes Vyjadřovací portál: <https://vportal.vschrudim.cz/> nebo v zákaznickém centru na pracovišti technického vyjadřování v sídle společnosti v Chrudimi.
2. Zajistit vypracování projektové dokumentace pro stavbu přípojky v rozsahu: technická zpráva včetně výpočtu požadovaného množství odebírané pitné vody / vypouštěných odpadních vod, koordinační situace, příčný řez, podélný profil, případně výkres vodoměrné šachty. Tento rozsah požadavků platí bez ohledu na délku přípojky.
3. Vyžádat si písemný souhlas k napojení přípojky na veřejný vodovodní / kanalizační řad s uvedenými podmínkami zřízení přípojky, a to přes Vyjadřovací portál: <https://vportal.vschrudim.cz/> nebo v zákaznickém centru na pracovišti technického vyjadřování v sídle společnosti v Chrudimi.
4. Vyžádat si písemné souhlasy ostatních správců sítí technické infrastruktury (např. plyn, elektro, sdělovací kabely, veřejné osvětlení atd.) a písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků s uložením přípojky.
5. V případě, že délka přípojky přesahuje 25 m, požádat místně příslušný stavební úřad o vydání povolení stavebního záměru.
6. *Žádost o uzavření / změnu smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a Žádost o zřízení vodovodní / kanalizační přípojky* (část údajů v příloze B *Žádosti* bude vyplněna na technickém vyjadřování).

Tiskopis: <https://www.vschrudim.cz/file/edee/2018/05/zadost-o-zrizeni-vodovodni-a-kanalizacni-pripojky-gdpr.pdf>

- a) Podklad ke smlouvě vyplnit a odeslat e-mailem + přílohy viz níže
- b) Podklad ke smlouvě vyplnit na pracovišti smluv zákaznického centra v Chrudimi

K žádosti musí být přiloženy následující doklady:

- seznam vlastních zdrojů, z nichž je voda následně odváděna do veřejné kanalizace (studna, užitková voda z vodoteče, odvodnění pozemku či stavby apod.);
- výměry potřebné pro stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace (zastavěné a těžce propustné plochy vč. střech, lehce propustné zpevněné plochy, plochy kryté vegetací, plochy odvodněné jinak než do veřejné kanalizace – kopie geometrického plánu či jiný dokument se zákresem ploch). Tato podmínka se nevztahuje na odvádění srážkových vod z veřejně přístupných komunikací, ploch drah a ploch nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti;
- souhlasy vlastníků pozemků s umístěním vodovodní přípojky včetně umístění armatury šoupátka na odbočení z vodovodního řadu / umístění kanalizační přípojky včetně umístění odbočky z kanalizační stoky (v případě, že žadatel není vlastníkem uvedeného pozemku),
- u přípojek délky nad 25 m kopie dokladu povolení stavebního záměru přípojky / přípojek vydaného příslušným stavebním úřadem, projektovou dokumentaci pro stavbu přípojky;
- potvrzení o úhradě zálohy za zřízení vodovodní / kanalizační přípojky. Uhradit zálohu za zřízení vodovodní / kanalizační přípojky je možné v pokladně Vodárenské společnosti v Chrudimi nebo bezhotovostně na účet vedený u Raiffeisenbank a. s., č. ú. 5012008774/5500, variabilní symbol - datum narození odběratele ve tvaru DDMMRRRR.

Neuskuteční-li se stavba přípojek do 30 měsíců od úhrady zálohové faktury, bude částka vrácena odběrateli zpět na účet.

7. Zajistit součinnost při výstavbě vodovodní přípojky a montáži vodoměru (zajistit zemní práce, podepsat montážní lístek a fakturační podklady) a napojení kanalizační přípojky.

Přehled úředních hodin zákaznického centra Vodárenské společnosti Chrudim, a. s.:

Pracoviště smluv, pokladna a technické vyjadřování

pondělí, středa	8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00
úterý, čtvrtek	8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00
pátek	8.00 – 11.00

Základní podmínky pro připojení na veřejný vodovod a kanalizaci

1. Vodovodní přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru.
2. Kanalizační přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od prvního větvení nebo paty domu po zaústění do stokové sítě.
3. Pro realizaci vodovodní / kanalizační přípojky musí být dodržen „Postup žadatele při zřizování přípojky na vodovod a kanalizaci“. Pro přípojky nad 25 metrů délky musí být místně příslušným stavebním úřadem vydáno pravomocné povolení záměru stavby.
4. Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod či kanalizaci, příp. osoba, která stavbu přípojky na své náklady pořídila. Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství ve smyslu platné legislativy, zajišťuje VS Chrudim ze svých provozních nákladů.
5. Vlastník nemovitosti je povinen ihned nahlásit VS Chrudim každou změnu vlastnictví připojené nemovitosti (odběratele).
6. Vlastník nemovitosti zodpovídá za to, že vnitřní vodovodní a kanalizační instalace odpovídá příslušným právním předpisům a technickým normám a že vyhovuje potřebným tlakovým poměrům a požadavkům kladeným na těsnost potrubí.
7. Místo napojení vodovodní a kanalizační přípojky a podmínky jejich zřízení včetně osazení vodoměru určuje VS Chrudim. VS Chrudim provádí dodávku materiálu a montáž připojení vodovodní přípojky na vodovod a dodávku a montáž vodoměru. VS Chrudim rovněž stanovuje způsob připojení kanalizační přípojky na kanalizaci. Provedení přípojky musí odpovídat příslušným technickým normám a podmínkám stanoveným VS Chrudim.
8. Umístění vodoměru:
 - a) Pokud je délka vodovodní přípojky v úseku, který není veřejným prostranstvím, kratší nebo rovna 20 m, pak se vodoměr umísťuje do připojené nemovitosti (sklepní prostory, technická místnost apod.).
 - b) Pokud je délka vodovodní přípojky v úseku, který není veřejným prostranstvím, delší než 20 m, pak se vodoměr umísťuje do vodoměrné šachty určené pro vstup osob na pozemku, a to do vzdálenosti max. 1 m od hranice s veřejným prostranstvím. Provedení vodoměrné šachty určené pro vstup osob je stanoveno ČSN 75 5411/Z1.
9. Zemní práce spojené se zřízením přípojky doporučujeme zadat odborné firmě. V případě, že tyto práce provede zákazník svépomocí, musí dodržet ČSN 733050. Zákazník ručí za jakost, rozsah a vady těchto prací po dobu stanovenou příslušnými předpisy. Při všech pracích (zejména zemních) musí být dodrženy bezpečnostní předpisy. Zákazník obdrží od VS Chrudim výkres vzorového uložení vodovodní přípojky a výkopu pro její napojení. Výkop musí být proveden dle uvedených minimálních rozměrů.
10. Zákazník se zavazuje zajistit před zahájením zemních prací potřebná povolení dotčených orgánů a organizací a vlastníků (provozovatelů) ostatních podzemních sítí.
11. Závady na přípojce je vlastník nemovitosti (odběratel) povinen neprodleně hlásit VS Chrudim. S hlavním uzávěrem vodovodní přípojky může manipulovat pouze pověřený pracovník provozovatele vodovodu.
12. Vodoměr je majetkem vlastníka vodovodu (Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.). Majitel nemovitosti (odběratel) je povinen vodoměr řádně zabezpečit před všemi nepříznivými vlivy a před poškozením (zejména v zimním období), neučiní-li tak, odpovídá za škody tím vzniklé. Dále je povinen pracovníkům VS Chrudim zajistit snadný a bezpečný přístup k vodoměru (§ 17 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., v aktuálním znění).
13. Vodovodní řady jsou budovány víceméně z elektricky nevodivých materiálů, vlastník nemovitosti je povinen respektovat příslušné elektrotechnické normy. Pokud je elektrická instalace nemovitosti uzemněna na vnitřní rozvodné vodovodní potrubí, je vlastník nemovitosti povinen zajistit revizi elektrické instalace odborným pracovníkem.
14. Realizace kanalizačních šachet a přípojek musí být prováděna v souladu s ČSN 756101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky a ČSN EN 1610 — Provádění stok a kanalizačních šachet a jejich zkoušení (zaústění přípojek v horní třetině profilu stoky).
15. Revizní šachty na kanalizačních přípojkách musí být umístěny tak, aby byla umožněna pravidelná kontrola a čištění přípojky. Dokončené dílo musí vyhovovat předepsaným zkouškám hutnění a vodotěsnosti.